

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司渭源县汽车站加油加气合建站新建项目（加油部分）安全评价报告		
	行业类别	石油加工业（第一类4a）	报告提交时间	2024.5.20
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司渭源县汽车站加油加气合建站新建项目（加油部分）位于甘肃省定西市渭源县清源镇河口村，属于新建项目。</p> <p>根据渭源县发展和改革局的批复和与建设方的沟通，该工程（加油部分）项目的拟建内容主要为加油装置和配套设施的建设，加气装置处预留空地。拟建设主要内容为：新建一层站房 216.19 m²；新建承重罐区 1 处，SF 双层罐 4 具 40m³，其中汽油罐 2 具，柴油罐 2 具；安装卸油管线、通气管、油气回收管，安装液位仪、渗漏检测仪、潜泵等管线及线路等。加油区：安装环保沟、隔油池各 1 座，新建 1 座螺栓球网架结构罩棚，水平投影面积为 290 m²，混凝土立柱、檐面、立柱包装为施工方制作安装。下设加油岛 3 座，安装 2 台四枪潜泵式加油机，1 台双枪潜泵式加油机；新做地坪 3300 m²（含进出口）等；新安装 1 座成品撬装洗车房和相关的附属用房；光伏及充电装置（包括 2 台双枪直流式快速充电桩和 4 个充电车位、1 座钢构充电光</p>		

		伏一体棚); 1 套太阳能电池光伏板发电装置, 光伏块组件总装机容量为 33.66kWp (其中, 站房屋面上装机容量为 15.84kWp; 充电罩棚上装机容量为 17.82kWp); 其他: 防雷防静电网布设, 视频监控系统、身份识别系统、视频监控系统、站级管理系统等。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张书杰	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	张书杰
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 李茂刚 臧怀壮 黎磊
	注册安全工程师	刘全进、张会平、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全预评价		
	到现场开展评价工作人员	张书杰 黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2024.1.18 了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片







备注及其他信息

无