

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司北京东城北京站加油站经营危险化学品安全评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2025.12.7
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司北京东城北京站加油站于 2005 年 02 月 06 日成立，位于北京市东城区北京站西街。公司类型：分公司，负责人：潘佳。该加油站共有 8 人，其中站经理 1 人，专职安全管理人员 1 人。安全生产风险等级为低风险。</p> <p>北京站加油站现设有 2 台 8 枪汽油加油机，1 台 8 枪汽油柴油加油机。设有 4 台 30m<sup>3</sup> 双层 SF 埋地卧式油罐（其中 3 台汽油罐，1 台柴油罐）。该加油站设 2 座防渗罐池，罐池内设置隔池，每个隔池设有一个检测立管。潜油泵出油管线为双层复合管线。</p> <p>该加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，所有工艺管道埋地敷设。加油管道采用导静电的热塑性复合管道，卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道及通气管道采用无缝钢管。</p> <p>该加油站采用潜油泵式加油工艺，设有汽油加油油气回收系统、汽油卸油油气回收系统和油气回收处理设施。站房内设有双层油罐、双层管线、防渗罐池渗漏在线监测系统、带有高液位报警功能的液位监测系统及油气回收在线监控系统。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第 3.0.9 条对加油站等级划分的标准，该加油站油罐总容积为 120m<sup>3</sup>，折算油罐总容积为 105m<sup>3</sup>（柴油折半计算容积），故该加油站为二级加油站。</p>		
安全评价项目	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 康惠花

参与人员	报告审核人	李茂刚	安全评价师	臧怀壮 刘红岩 张会平 康惠花
	注册安全工程师	康惠花 张会平 唐晓娟 刘全进 刘红岩	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进 康惠花		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2025.9.11 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2025.10.19 对整改情况进行了复查。		

现场照片







备注及其他信息

无