

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司东华电厂加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.5
	项目简介	中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司东华电厂加油站于 2007 年 12 月 10 日成立，位于内蒙古自治区包头市东河区 110 国道连接线东华电厂附近，法定代表人为洪俊萍，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 02 月 25 日至 2026 年 02 月 24 日。许可范围：汽油、柴油的零售。 加油站加油区设置 2 台双枪加油机。设置直埋地下卧式双层 SF 油罐 3 个，其中 2 个 30m³汽油罐，1 个 30m³柴油罐，$V=30m^3 \times 2 + 30m^3 \times 1 = 90m^3$，总容积为 90m³，折合容积为 75m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于三级加油站，该站未设置洗车房。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进
	报告审核人	张会平	安全评价师	徐忠臣 臧怀壮 刘红岩 郭晓娟 康惠花
	注册安全工程师	张会平 刘红岩 唐晓娟 刘全进 康惠花	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进 刘红岩		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2025.12.26 了解项目的基本情况、对现场进行勘验		

现场照片









备注及其他信息

无